



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.
Divisione Infrastrutture e Reti

CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE

DK 5940 Ed. 2.1

Settembre 2006

Variante 1 - 1/1

Sostituire il sesto capoverso del par. 10 con il seguente:

Ai sensi della delibera AEEG 40/06, ENEL è inoltre responsabile dell'installazione e manutenzione dei complessi di misura dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici incentivati con D.M. 28/07/05 e di potenza complessiva:

- **fino a 20 kWp;**
- **maggiore di 20 kWp che richiedano ad ENEL il servizio di misura.**